



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ  
(Главное управление МЧС России  
по Омской области)**

Главам муниципальных районов  
Омской области  
(по списку)

ул. Интернациональная, 41, г. Омск, 644099  
Телефон/Факс: 25-65-16

09.08.2021 № ИВ-238-18958

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

О направлении информации

04.08.2021 в построенном жилом доме, расположенном по адресу: Омский район, Новоомское СП, пос. Новоомский, ул. Хуторская, д. 13 произошел пожар, унесший жизни трех человек, двое из которых несовершеннолетние дети.

Предварительная причина пожара – аварийный режим работы электрооборудования. Семья на учете в органах социальной защиты не состояла. Жилой дом автономными пожарными извещателями не оборудован, что способствовало позднему обнаружению пожара.

Отсутствие автономных пожарных извещателей в жилых многоквартирных домах является нарушением подпункта 6 таблицы 1 пункта 4.12 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности», утвержденного приказом МЧС России от 20.07.2020 № 539. Данный нормативный документ вступил в силу с 01.03.2021 и устанавливает требования пожарной безопасности, регламентирующие защиту зданий, сооружений и помещений системами пожарной сигнализации при их проектировании, реконструкции, капитальном ремонте, изменении

функционального назначения, эксплуатации, а также при техническом перевооружении.

На основании Выше изложенного предлагаем руководствоваться указанным сводом правил при строительстве и вводе в эксплуатацию жилых домов.

Начальник Главного управления

В.В. Колодинский



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 209400B5E378E8ADEV11808CF014D7E9  
Владелец: Колодинский Владислав Викторович  
Действителен с 24.03.2021 по 24.06.2022